

## WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w dniu: 30.12.2020 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na przetarg pn.: „Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortyfikacji helskich”, i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1.	Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego placu.	Zamawiający nie posiada przekroju poprzecznego placu.
2.	Prosimy o potwierdzenie, że ilości podane w przedmiarze robót są prawidłowe.	Zgodnie z wyliczeniami Zamawiającego przybliżone wartości wynoszą: 330 m2 bruk, 85 m2 pieszo jezdnie, nawierzchnia biologicznie czynna 155m2, zasymp z kamienia 10 m2.
3.	Prosimy o szczegółowe podanie parametrów stojaków oraz stolików z ławeczką (ilość miejsc, wymiary, materiał wykonania, kolorystyka)	Zamawiający wymaga aby elementy stacji postojowej były zachowane w spójnym i harmonijnym wzornictwie nawiązującym do miejsc postojowych znajdujących się na terenie powiatu puckiego. Ławy powinny być przynajmniej sześciuosobowe, a każdy stojak rowerowy wykonany ze stali malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej i umożliwiać przypięcie co najmniej dwóch rowerów.
4.	Prosimy o podanie szczegółowych parametrów wiaty-wymiary, materiał wykonania, rzuty, wizualizacje.	Zamawiający wymaga aby wiatra rowerowa została wykonana z drewnianych impregnowanych listew o konstrukcji drewnianej zakotwiczonej do podłoża i pokryta blachą na rąbek lub blachodachówką powlekaną w kolorze antracytu. Rozmiary zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do ogłoszenia i stylistyce zachowanej w spójnym i harmonijnym wzornictwie nawiązującym do miejsc postojowych znajdujących się na terenie powiatu puckiego.
5.	Prosimy o podanie koloru, wymiarów i rodzaju kostki brukowej.	Kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 x 8 w kolorze szarym pasy rozgraniczające miejsca parkingowe w kolorze czerwonym, jednocześnie Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie wykonywania robót oznaczył zgodnie z obowiązującymi przepisami miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.
6.	Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych.	Zamawiający nie posiada specyfikacji technicznych.

BURMISTRZ HELU  
*Mirosław Wądołowski*