

WYJAŚNIENIA DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

w dniu: 28.12.2020 r. Zamawiający otrzymał zapytanie do ogłoszenia o zamówieniu na przetarg pn.: „Stacja postojowa wraz z parkingiem przy ścieżce rowerowej oraz szlaku turystycznym fortifikacji helskiej”, i udzielił następujących wyjaśnień:

Lp	Treść zapytania	Wyjaśnienie zamawiającego
1.	Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonana wiatra rowerowa oraz sposób montażu.	Zamawiający wymaga aby wiatra rowerowa została wykonana z drewnianych impregnowanych listew o konstrukcji drewnianej zakotwiczonej do podłoża i pokryta blachą na rąbek lub blachodachówką powlekaną w kolorze antracytu. Rozmiary zgodnie z projektem stanowiącym załącznik do ogłoszenia i stylistyce zachowanej w spójnym i harmonijnym wzornictwie nawiązującym do miejsc postojowych znajdujących się na terenie powiatu puckiego.
2.	Proszę o informację z jakiego materiału ma zostać wykonany ławo stół.	Zamawiający wymaga aby ławo stół wraz z ławami został wykonany z impregnowanego drewna i konstrukcji–drewnianej.
3.	Proszę o zamieszczenie przekroju nawierzchni.	Warstwy zgodnie z przedmiarem.
4.	Czy do wyceny należy uwzględnić rozbiórkę istniejącej nawierzchni jeśli tak to proszę podać ilość.	Należy do wyceny wliczyć rozbiórkę istniejącej nawierzchni o powierzchni ok. 485 m2.
5.	Czy do wyceny należy uwzględnić wymianę podbudowy jeśli tak to proszę o podanie ilości.	Zgodnie z przedmiarem.
6.	Proszę o podanie rodzaju kostki jaka ma zostać wbudowana.	Kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 x 8 w kolorze szarym pasy rozgraniczające miejsca parkingowe w kolorze czerwonym, jednocześnie Zamawiający wymaga aby Wykonawca w trakcie wykonywania robót oznaczył zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscami miejsc postojowe dla osób niepełnosprawnych.
7.	Proszę o podanie frakcji otoczaka jaki należy wbudować.	Otoczak rzeczny naturalny 15-63mm.
8.	Z jakiego materiału ma być wykonany stojak na rowery.	Zamawiający wymaga aby stojaki były konstrukcji stalowej malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej.
9.	Proszę o podanie parametrów roślin (wysokość wielkość pojemników)Proszę o informację czy należy uwzględnić palikowanie roślin jeśli tak to proszę o parametry palików.	Zamawiający nie przewiduje nasadzenia roślin w pojemnikach. Zamawiający wymaga aby każde nasadzone drzewo zostało opalikowane trzema palikami o wysokości nasadzonej rośliny.

BURMISTRZ HELU
Mirosław Wądołowski