1 PIĘTRO



Zestawienie opraw zawartych na rysunku:

A - Oprawa do sufitu podwiesz. szt. 12

Uwagi:

1: Instalacje gniazdek wtyczkowych 1-fazowych ogólnych wykonać przewodem YDY 3x2,5mm pozostałe obwody przewodem wg. rys. roszdzielnic o Un min 750V.

2: Instalacje wykonać zgodnie z PN-IEC 60364 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych"

3: Gniazdka wtyczkowe należy montować na wysokości - 0,4m

np. adresowalna optyczna czujka dymu + gniazdo szeregu 90

Rozdzielnica ROZ-2



		0,6kW	16A
Nazwa obwodu	obwody istniejące	Oświetlenie	Gn. 1-faz.

Ochrona od porażeń

Samoczynne wyłączenie w układzie TN-S

Zmiany lokalizacji elementów instalacji elektrycznej w obrębie pomieszczenia, które nie naruszają obowiązujących norm i przepisów - nie stanowią istotnej zmiany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH
80-365 GDAŃSK ul. Czarny Dwór 4A pok. 68 enepro@softel.gda.pl
ENEPRO tel. 502 024 753

Projektował	inż.Marek Pachocki	03.16		4505/Gd/90 sieci i instalacje elektr.
Opracował	inż.Marek Pachocki	03.16		4505/Gd/90 sieci i instalacje elektr.
Sprawdził	inż.Grzegorz Naumiuk	03.16		4729/Gd/90 sieci i instalacje elektr.

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu.

Plan instalacji. Schemat zasadniczy.

Format	Podz.	Wersja	Obiekt:	Nr rys.
A3	1:100	-	**Rozbudowa i nadbudowa łącznika** Miejska hala widowiskowo - sportowa. Hel, ul. Wuja Klemensa (dz. nr 206/1, 206/17)	**EP-01**